Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах

ПРОТОКОЛ № 368
об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом

г. Луга

«26» ноября 2018г.

Должностное лицо – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах Сгибнева Юлия Игоревна
(должность, Ф.И.О.)

Рассмотрев материалы по Акту проведения мероприятия по контролю **№ 47-01-837-18 от 23.11.2018 г.** составило настоящий Протокол о нижеследующем:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7»
(указывается организационно-правовая форма, наименование юридического лица)

Юридический адрес: 188230, Ленинградская область, г.Луга, пр.Кирова, д.4/26
Место нахождения: 188230, Ленинградская область, г.Луга, пр.Кирова, д.4/26
(полный фактический адрес)

Реквизиты юр. лица ИНН 4710025744, КПП 471001001, ОКПО 013032996, ОГРН 1024701561081, ОКТМО 01302996, ОКВЭД- 80.10.1, л/с 20527500044 в Комитете финансов Лужского Муниципального района
(ОГРН, ИНН, р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКВЭД)

Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица:
Заведующий МДОУ «Детский сад №7» Савицкая Е.В..
паспорт 4114 616621 выдан 25.08.2014г. ТП №121 отделения УФМС России по Санкт-Петербургу и , Ленинградской области в Лужском районе.
(ФИО, данные документа удостоверяющего личность)

Представители проверяемой организации, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю: Савицкая Е.В. заведующий МДОУ «Детский сад №7»
(ФИО, должность)

Привлекалось ли лицо ранее к административной ответственности – не привлекалось

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении МДОУ «Детский сад №7» по адресу: 188230, Ленинградская область, г.Луга, пр.Кирова, д.4/26 с целью реализации плана КНМ Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области на 2018 год.

Установлено: **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7»** допустило нарушение требований санитарного законодательства, а именно:

1. Стены помещения овощехранилища имеют значительные дефекты, не облицованы глазурованной плиткой или иным водостойким материалом не допускается качественная обработка влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 –ФЗ от 30.03.1999г., п.5.1., СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
2. Стены помещения овощехранилища не облицованы глазурованной плиткой или иным водостойким материалом, что является нарушением п. 5.2.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3. Полы в помещении овощехранилища имеют дефекты, не допускается качественная обработка влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 –ФЗ от 30.03.1999г., п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В соответствии с протоколами исследований (испытаний) воды питьевой системы централизованного водоснабжения по микробиологическим и химическим показателям № 3459 и № 3460 от 14.11.2018г., выполненным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Лужском районе» установлено, что 2 пробы холодной питьевой воды системы централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям превышают гигиенические нормативы по показателю: мутность – 1,8 мг/дм^3 (младшая группа, мойка для посуды) и 1,76 мг/дм^3 (пищеблок-мойка для рук) (гигиенический норматив – не более 1,5 мг/дм^3) и **НЕ СООТВЕТСТВУЮТ** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Изменение СанПиН 2.1.4.2496-09.

Таким образом, выявлено совершение административного правонарушения, мера ответственности за совершение которого **ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».**

(статья, часть, пункт нормативного акта, устанавливающего ответственность за совершение данного правонарушения)

Владеет ли лицо в отношении которого возбуждено настоящее дело об административном правонарушении языком, на котором ведется производство по данному делу да

Савицкая Е.В.
(подпись, Ф.И.О.)

Иностранным гражданам, не владеющим русским языком, разъяснены права в соответствии со ст.24.2 КоАП РФ

и предоставлены услуги переводчика

(подпись, ФИО)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела

Объяснения и замечания по содержанию протокола поступили (не поступили)
(отметка об отказе от дачи объяснений)

Согласно что не более принять все зависящие меры.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
(подпись) Савицкая Е.В.
(инициалы и фамилия)

В соответствии со ст.ст. 2.4., 22.3, 23.13, 23.48, 23.49., 28.2., ст. 28.3., ст. 28.5. КоАП РФ настоящий Протокол является основанием для вынесения Постановления по делу об административном правонарушении.

Для рассмотрения материалов по настоящему делу, лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, **необходимо явиться в 14-00 «26» ноября 2018 года в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах,** по адресу **г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 13**

с документом, удостоверяющим личность, кроме того, при прибытии, необходимо предоставить приказ о назначении и должностную инструкцию Савицкая Е.В.
(ФИО) (подпись)

Права, обязанности, установленные ст.ст. 1.4., 1.5., 25.1, 28.2 КоАП РФ, статьей 51 Конституции РФ, разъяснены, настоящий протокол изучен, его содержание понятно.

Савицкая Е.В.
(Ф.И.О.) (подпись)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело

может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
К Протоколу прилагаются:

1. Акт **№ 47-01-837-18 от 23.11.2018 г.**

Должностное лицо Сгибнева Ю.И. . _____
(Ф.И.О.) (подпись)

Расписка в получении Протокола
Копию протокола № 368 от «26» ноября 2018г. получил «26» ноября2018г. Савицкая Е.В. ✓
(подпись)

С материалами протокола ознакомлен, о вынесении постановления не возражаю. Савицкая Е.В. ✓
(подпись)